



# COMUNE DI FERRAZZANO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

P.zza Spensieri 19, 86010  
T. 0874 438926 - F. 0874 412722  
E. [comune.ferrazzanocb@legalmail.it](mailto:comune.ferrazzanocb@legalmail.it)  
P.I. 00170690705



Entroterra  
Italiano  
d'Eccellenza

## UFFICIO TECNICO

### VERBALE DI SOMMA URGENZA

Premesso che nel corso delle scorse settimane le abbondanti piogge e le avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato l'intero territorio comunale hanno provocato rilevanti smottamenti del terreno in località Vazzieri causando anche una rottura della rete fognante determinando una fuoriuscita di liquami con conseguente allagamento dei terreni circostanti.

Dato atto che con nota n. 1316 in data 24 marzo 2015 la ditta Ecogreen srl gestore dell'impianto di depurazione segnalava l'arrivo di terra in prossimità della griglia, intasando la pompa di ricircolo del depuratore di località Acquazolfà,

In data 13 marzo u.s. il sottoscritto Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale ha effettuato un sopralluogo presso l'area interessata rilevando la necessità di provvedere a:

- Porre in opera 6 barre di tubo corrugato fogna D 800 per circa 40 ml;
- Posa in opera di 1 pozzetto in calcestruzzo 120 x 120;
- Ripristino dell'argine del fosso vernile.

Dato atto che gli interventi sopra riportati, che interesseranno l'area a valle della pendice collinare a confine con il fosso vernile rivestono carattere di urgenza.

Considerato che si è resa disponibile la ditta Zurlo Domenico con sede alla c.da Valleverde, Ferrazzano

Ritenuto necessario intervenire con somma urgenza per eseguire un tempestivo e immediato intervento di ripristino dello scarico delle acque reflue nella condotta fognaria a mezzo di scavo e riprofilatura del vallone e a seguire con immediatezza tutti gli altri interventi definitivi rifunzionalizzazione del tratto fognario.

VALUTATO che ricorrono le condizioni di cui agli artt. 175 e 176 del DPR 5/10/2010 n. 207 e art. 191 dei D.Lgs. 267/00;

VISTO altresì l'art. 191 comma 3° dei D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che autorizza l'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza senza l'adozione di preventivo impegno di spesa, da regolarizzarsi entro trenta giorni dall'esecuzione;

Dato atto che:

- l'ufficio tecnico ha valutato i principali lavori da eseguire come di seguito elencati: Porre in opera 6 barre di tubo corrugato del diametro 800; Porre in opera di 1 pozzetto prefabbricato in calcestruzzo 120 x 120 previa posa in opera di sottofondo e soletta in cls con chiusino; Ripristinare in modo definitivo l'argine del fosso vernile che fiancheggia la fogna.
- si è provveduto d'ufficio a fare una preliminare valutazione del costo necessario per l'esecuzione dell'intervento stimabile in euro 15.000,00 oltre IVA, per l'esecuzione dei lavori si prevede una durata complessiva di trenta giorni;
- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni dettate dall'amministrazione e impartite dal R.U.P.



# COMUNE DI FERRAZZANO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

P.zza Spensieri 19, 86010  
T. 0874 438926 - F. 0874 412722  
E. [comune.ferrazzanocb@legalmail.it](mailto:comune.ferrazzanocb@legalmail.it)  
P.I. 00170690705



Entroterra  
Italiano  
d'Eccellenza

## UFFICIO TECNICO

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 25 del mese di marzo dell'anno 2015

#### SI ORDINA

si dell'art. 175 del Regolamento D.p.r. 207/10, l'esecuzione dei lavori urgenti di messa in  
za della rete fognante sita in c.da Vazzieri per l'ammontare presunto del costo di intervento  
5.000,00 oltre iva, come da computo allegato, all'Impresa Zurlo Domenico con sede in  
ziano (CB) alla c.da Valleverde.

enza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali  
e si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della  
a di spesa.

ente verbale e ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito :

ncettazione.  
resa *Impresa Edile Stradale*  
**ZURLO Geom. DOMENICO**  
C.da Valle Verde, 142 - Tel. 0874 98490  
86010 FERRAZZANO (CB)  
Part. IVA 00355270703

: il Responsabile del Procedimento



Il Tecnico incaricato

